





### 三、施工范围及要求：

本工程为交钥匙工程，设备、安装、电气试验、参数调整以及后验收所需资料文件等的报价均含在合同价之内。

#### 1、厂区 10KV 线路要求

1.1 高压电缆型号为 ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×150，ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×95，ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×70，电缆为铜芯材质。

1.2 敷设高压外线电缆时，电缆外皮需用防腐油漆。

#### 2、变电站

2.1 采购范围（以设计院的图纸为准）包括（上端）、安全插排警示牌等部分未列出的所有附属配套设施均包含在本次采购范围内。

2.2 本次采购的设备应符合国家强制性标准要求，除本技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准（GB）、行业标准（DL）、IEC 标准和国际单位制（SI）。投标人应提供符合

